

INFORME MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES MONITORADAS EM TEMPO REAL - 2017										
Mês de Referência: Dezembro										
Unidade	Prédio / Cabine Monitorada	Edifício(s) / Cargas Atendidas(s) pela Cabine	Consumo (KWh)	Custo Total (R\$)	Indicadores Históricos de Gestão Energética					
					R\$ / kWh	Contribuição no Consumo Total do Campus	Área Construída (m ²)	kWh / m ²	W / m ²	Circuito da ETD CUASO
CUASO	ETD	Todo o Campus	6.475.219	2.575.558,93	0,39776	100,00%	857659,83	7,55	19,49	
EP	Biênio	Biênio, Produção, Vanzolini e Cirquinho	40.414	16.074,76	0,39776	0,62%	13890,54	2,91	25,21	104
	Civil	Todo(s)	57.384	22.824,85	0,39776	0,89%	31522,57	1,82	9,10	104
	Mecânica / Naval	Todo(s)	73.058	29.059,44	0,39776	1,13%	35408,95	2,06	9,42	103
FCF	Minas / Metalurgia	Todo(s)	78.362	31.169,02	0,39776	1,21%	20757,88	3,78	15,34	103
	Elétrica	Todo(s)	90.202	35.878,25	0,39776	1,39%	40161,87	2,25	9,28	104
FCF	Blocos 13 a 18	Restaurante da Química, Bloco 18 e Blocos 13 a 17	43.324	17.232,51	0,39776	0,67%	12669,58	3,42	10,20	106
IO	IO	Todo(s)	36.126	14.369,34	0,39776	0,56%	17703,73	2,04	6,92	106
RUSP	Biblioteca Brasileira	Todo(s)	224.459	89.279,81	0,39776	3,47%	19833,41	11,32	22,80	104
FFLCH	Administração (BT)	Administração	20.912	8.317,68	0,39776	0,32%	5192,43	4,03	22,51	106
EEFE	EEFE*	Todo(s)	42.087	16.740,41	0,39776	0,65%	19137,69	2,20	7,25	103
IQ	Biotério	Bloco Zero(Química Fina) e Biotério	178.934	71.171,96	0,39776	2,78%	3875,06	46,18	95,09	106
IF	Principal	Peleton, Blocos Principais inferiores, Centro de Vivência e Restaurante	150.912	60.026,19	0,39776	2,33%	52008,56	2,90	8,18	106
FEA	FEA	Todos, exceto o FEA 5	122.983	48.917,34	0,39776	1,90%	35232,28	3,49	22,07	103
IAG	IAG	Todo(s)	131.285	52.219,35	0,39776	2,03%	18962,43	6,92	18,83	106
IEE	Energia	Metrologia e Energia	58.234	23.162,78	0,39776	0,90%	3173,98	18,35	157,49	105
	Aferição	Manutenção e Fazendinha	16.034	6.377,78	0,39776	0,25%	1903,42	8,42	56,05	106
Órgãos Centrais	Administração Central	Todo(s)	52.822	21.010,12	0,39776	0,82%	15500,00	3,41	22,11	104
RUSP	Reitoria	Todo(s)	62.047	24.679,62	0,39776	0,96%	15837,16	3,92	19,82	104
HU	HU	Todo(s)	403.790	160.610,16	0,39776	6,24%	55909,77	7,22	17,00	105
ICB	ICB I	Todo(s)	206.080	81.969,77	0,39776	3,18%	18530,96	11,12	31,02	105

A medição da cabine primária do ICB I foi integrada ao Centro de Controle da USP em Dezembro/17.

* O gráfico com o histórico de consumo da cabine da EEFE foi retirado momentaneamente do Informe, devido a descoberta, em setembro/17, de problemas no equipamento de medição. Esse problema ocasionava a apresentação de valores incorretos das grandezas elétricas. Assim que o histórico estiver com os valores ajustados, o gráfico será novamente inserido.

Fontes dos dados: Centro de Controle da USP
Sistema Contaluz da USP
Divisão de Planejamento da SEF USP

HISTÓRICO DE CONSUMO POR UNIDADE

