

INFORME MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES MONITORADAS EM TEMPO REAL - 2017						Mês de Referência:		Novembro		
Unidade	Prédio / Cabine Monitorada	Edifício(s) / Cargas Atendida(s) pela Cabine	Consumo (kWh)	Custo Total (R\$)	Indicadores Históricos de Gestão Energética					
					R\$ / kWh	Contribuição no Consumo Total do Campus	Área Construída (m <sup>2</sup> )	kWh / m <sup>2</sup>	W / m <sup>2</sup>	Circuito da ETD CUASO
CUASO	ETD	Todo o Campus	6.422.716	2.717.395,36	0,42309	100,00%	857659,83	7,49	20,69	
EP	Biênio	Biênio, Produção, Vanzolini e Cirquinho	47.045	19.904,25	0,42309	0,73%	13890,54	3,39	29,17	104
	Civil	Todo(s)	62.518	26.450,65	0,42309	0,97%	31522,57	1,98	9,67	104
	Mecânica / Naval	Todo(s)	80.006	33.850,01	0,42309	1,25%	35408,95	2,26	9,93	103
FCF	Minas / Metalurgia	Todo(s)	83.864	35.482,26	0,42309	1,31%	20757,88	4,04	14,92	103
	Elétrica	Todo(s)	92.801	39.263,21	0,42309	1,44%	40161,87	2,31	9,29	104
FCF	Blocos 13 a 18	Restaurante da Química, Bloco 18 e Blocos 13 a 17	43.533	18.418,35	0,42309	0,68%	12669,58	3,44	10,37	106
IO	IO	Todo(s)	33.579	14.206,94	0,42309	0,52%	17703,73	1,90	7,05	106
RUSP	Biblioteca Brasileira	Todo(s)	201.348	85.188,42	0,42309	3,13%	19833,41	10,15	22,87	104
FFLCH	Administração (BT)	Administração	19.360	8.191,01	0,42309	0,30%	5192,43	3,73	21,50	106
EEFE	EEFE*	Todo(s)	44.141	18.675,63	0,42309	0,69%	19137,69	2,31	6,62	103
IQ	Biotério	Bloco Zero(Química Fina) e Biotério	162.429	68.722,30	0,42309	2,53%	3875,06	41,92	88,10	106
IF	Principal	Peletron, Blocos Principais inferiores, Centro de Vivência e Restaurante	153.785	65.065,01	0,42309	2,39%	52008,56	2,96	8,43	106
FEA	FEA	Todos, exceto o FEA 5	148.133	62.673,70	0,42309	2,31%	35232,28	4,20	23,20	103
IAG	IAG	Todo(s)	133.560	56.508,08	0,42309	2,08%	18982,43	7,04	17,86	106
IEE	Energia	Metrológica e Energia	52.654	22.277,23	0,42309	0,82%	3173,98	16,59	183,46	105
	Aferição	Manutenção e Fazendinha	18.367	7.771,00	0,42309	0,29%	1903,42	9,65	62,13	106
Órgãos Centrais	Administração Central	Todo(s)	45.575	19.282,51	0,42309	0,71%	15500,00	2,94	20,38	104
RUSP	Retória	Todo(s)	57.744	24.430,94	0,42309	0,90%	15837,16	3,65	18,84	104
HU	HU	Todo(s)	368.323	155.834,35	0,42309	5,73%	55909,77	6,59	17,99	105

A medição da cabine primária do HU foi instalada e integrada ao Centro de Controle da USP em Novembro/17.

\* O gráfico com o histórico de consumo da cabine da EEFE foi retirado momentaneamente do Informe, devido a descoberta, em setembro/17, de problemas no equipamento de medição. Esse problema ocasionava a apresentação de valores incorretos das grandezas elétricas. Assim que o histórico estiver com os valores ajustados, o gráfico será novamente inserido.

Fontes dos dados: Centro de Controle da USP  
Sistema Contaluz da USP  
Divisão de Planejamento da SEF USP

HISTÓRICO DE CONSUMO POR UNIDADE

